

AF

Spojitev na obstoječi razvod centralnega ogrevanja

Odstranitev obstoječega el. grelnika

Spojitev na obstoječi razvod sveže hladne in tople sanitarne vode

Merilno mesto $V_s = 3.00 \text{ m}^3/\text{h}$:
 - membranski plinomer tip G4, DN 20
 $Q_{\min} = 0.04 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\max} = 6 \text{ m}^3/\text{h}$,
 - stenska konzola DN 20 / A - 250 mm,
 (bakrena plinska napeljava)
 - zaporna plinska pipa, DN 20.

Stenska plinska peč - tip C-53a
 $Q_K = 24 \text{ kW}$, $Q_{TSV} = 28 \text{ kW}$

Na primer:
 De Dietrich, MCR 24/28 MI
 $Q_{50/30^\circ\text{C}} = 6.3 - 25.3 \text{ kW}$,
 $Q_{80/60^\circ\text{C}} = 5.5 - 23.6 \text{ kW}$,
 $Q_{TSV} = 27.4 \text{ kW}$,
 $m = 2.50 / 3.00 \text{ m}^3/\text{h}$.

Plinska zaporna pipa DN 15 s termičnim varovalnim elementom v sklopu dobave peči.

Odvod kondenza PP Ø 32 v interno kanalizacijo

Koaksialni priključek PP s / alu, Ø 80 / 125:
 - T kos z revizijsko odprtino,
 - koaksialni cevni podaljšek L = 0.5 m,

Fasadni odvodnik alu / alu, Ø 80 / 125:
 - nosilni T kos,
 - nosilna fasadna konzola,

- sesalni nastavek z revizijsko odprtino,
 - 1 x koaksialni cevni podaljšek L = 2.0 m,
 - 1 x koaksialni cevni podaljšek L = 1.0 m,
 - 2 x fasadni nosilec odvodnika - dolga izvedba,
 - 3 x deljiva rozeta,
 - strešni stebriček s kapo - tesnjena sesalna odprtina.

Pod stropom:

T + H sanitarna voda - Ø 26 x 3.0 (DN 20)

Cirkulacija - Ø 16 x 2.0 (DN 15)

ogrevanje - Ø 32 x 3.0 (DN 25)

Ø 32

Cu Ø 22 x 1.0

Cu Ø 22 x 1.0

z.c. Cu Ø 35 x 1.5

PE d 32

DN 25

1-3 bar

Ø 32 - v tlaku

OBSTOJEČE

Fasadna plinska omarica 500 / 350 / 250, s požarno pipo DN 25.

Vrata z rumeno nalepko s črnim napisom "GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA"

Vgradnja dvostopenjskega regulatorja tlaka plina

DSR 10, DN 20, $Q_{\max} = 10 \text{ m}^3/\text{h}$,

$P_e = 0.5 - 5.0 \text{ bar}$, $P_a = 22 \text{ mbar}$

| | | |
|-------|-----------|--------|
| Datum | Sprememba | Podpis |
| | | |

| | |
|-------------------|---|
| Investitor: | OBCINA DOMŽALE |
| Naročnik: | Ljubljanska 09, 1230 Domžale |
| Objekt: | ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO DOMŽALE |
| Vrsta projekta: | Kopalnica 4, 1230 Domžale |
| Vrsta načrta: | Gardrobni prostori za teniško dvorano domžale |
| Risba: | Parc. št.: 4606/6, k.o. Domžale |
| Odgo. projektant: | PZI |
| Ident. št.: | Rekonstrukcija sistema ogrevanja v garderobnih prostorih za teniško dvorano Domžale |
| Št. načrta: | TLORIS PRITLIČJA |
| Datum: | MATJAŽ STRUŠNIK dipl. inž. str. |
| | IJS S-0644 |
| | MS - 087 / 12 |
| | Merilo: 1 : 50 |
| | November 2012 |
| | Št. risbe: 01 |

Projekiranje in tehnično svetovanje
 Majaž Strušnik s.p.
 Sp. Jarske, Subljeva 7, 1230 Domžale