

AF

Spojitev na obstoječi razvod centralnega ogrevanja

Odstranitev obstoječega el. grelnika

Spojitev na obstoječi razvod sveže hladne in tople sanitarne vode

Merilno mesto  $V_s = 3.00 \text{ m}^3/\text{h}$ :

- membranski plinomer tip G4, DN 20
- $Q_{\min} = 0.04 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $Q_{\max} = 6 \text{ m}^3/\text{h}$ ,
- stenska konzola DN 20 / A - 250 mm, (bakrena plinska napeljava)
- zaporna plinska pipa, DN 20.

Stenska plinska peč - tip C-53A

$Q_K = 24 \text{ kW}$ ,  $Q_{TSV} = 28 \text{ kW}$

Na primer:

De Dietrich, MCR 24/28 MI

$Q_{50/30^\circ\text{C}} = 6.3 - 25.3 \text{ kW}$ ,

$Q_{80/60^\circ\text{C}} = 5.5 - 23.6 \text{ kW}$ ,

$Q_{TSV} = 27.4 \text{ kW}$ ,

$m = 2.50 / 3.00 \text{ m}^3/\text{h}$ .

Plinska zaporna pipa DN 15 s termičnim varovalnim elementom v sklopu dobave peči.

Odvod kondenza PP Ø 32 v interno kanalizacijo

Koaksialni priključek PP s / alu, Ø 80 / 125:

- T kos z revizijsko odprtino,
- koaksialni cevni podaljšek L = 0.5 m,

Fasadni odvodnik alu / alu, Ø 80 / 125:

- nosilni T kos,
- nosilna fasadna konzola,
- sesalni nastavek z revizijsko odprtino,
- 1 x koaksialni cevni podaljšek L = 2.0 m,
- 1 x koaksialni cevni podaljšek L = 1.0 m,
- 2 x fasadni nosilec odvodnika - dolga izvedba,
- 3 x deljiva rozeta,
- strešni stebriček s kapo - tesnjena sesalna odprtina.

Pod stropom:

T + H sanitarna voda - Ø 26 x 3.0 (DN 20)

Cirkulacija - Ø 16 x 2.0 (DN 15)

ogrevanje - Ø 32 x 3.0 (DN 25)

Ø 32

Cu Ø 22 x 1.0

Cu Ø 22 x 1.0

z.c. Cu Ø 35 x 1.5

PE d 32

DN 25

1-3 bar

OBSTOJEČE

Fasadna plinska omarica 500 / 350 / 250,

s požarno pipo DN 25.

Vrata z rumeno nalepko s črnim napisom

"GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA"

Vgradnja dvostopenjskega regulatorja tlaka plina

DSR 10, DN 20,  $Q_{\max} = 10 \text{ m}^3/\text{h}$ ,

$P_e = 0.5 - 5.0 \text{ bar}$ ,  $P_a = 22 \text{ mbar}$

Ø 32 - v tlaku

Sp. Jarske, Subjeva 7, 1230 Domžale

Datum

Sprememba

Podpis

Investitor:

Naročnik:

Objekt:

Vrsta projekta:

Vrsta načrta:

Risba:

Odgo. projektant:

Ident. št.:

Št. načrta:

Datum:

Merilo:

Št. risbe:

OBCINA DOMŽALE

Ljubljanska 09, 1230 Domžale

ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO DOMŽALE

Kopalniška 4, 1230 Domžale

Garderojni prostori za teniško dvorano domžale

Parc. št.: 4606/6, k.o. Domžale

PZI

Rekonstrukcija sistema ogrevanja v garderobnih prostorih za teniško dvorano Domžale

TLORIS PRITLIČJA

MATIJAŽ STRUŠNIK dipl. inž. str.

IJS S-0644

MS - 087 / 12

November 2012

1 : 50

01

Projekiranje in tehnično svetovanje  
Majaž Strušnik s.p.  
Sp. Jarske, Subjeva 7, 1230 Domžale